

平成31年度 処分場施設の維持管理記録(月次)

【各施設毎に異常の有無、機能性を毎日点検し月次集約】

		点検実施月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区分	細別	月次集約日	5月7日	6月3日	7月1日	8月1日	9月2日							
管理棟	気象観測装置	異常警報	◎	◎	◎	◎	◎							
	門扉・フェンス	破損	◎	◎	◎	◎	◎							
	トラックスケール	異常値	◎	◎	◎	◎	▲							
埋立地	搬入道路	冠水・陥没	◎	◎	◎	◎	◎							
	洗車設備	コンクリートの亀裂	◎	◎	◎	◎	◎							
	ダンピングヤード	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎							
	飛散防止フェンス	破損等	◎	◎	◎	◎	◎							
	遮水工 護岸	保有水位の異常変動 変状や損傷等	◎	◎	◎	◎	◎							
余水処理施設	希釈槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎							
	中和槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎							
	中和槽攪拌機	異音等	◎	◎	◎	◎	◎							
	中和槽PH計	異常値	◎	◎	◎	◎	◎							
	アルカリ貯留槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎							
	酸貯留槽	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎							
	各種ポンプ	異音等	◎	◎	◎	◎	◎							
	各種送出配管 操作盤	亀裂等 スイッチ異常等	◎	◎	◎	◎	◎							
下水送出装置	取水ポンプ	異音等	△	○△	○△	△	△							
	海水ポンプ	異音等	◎	◎	◎	◎	◎							
	A槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	○	○	◎	◎							
	B槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	○	○	◎	◎							
	C槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	○	○	◎	◎							
	D槽 中継ポンプ槽	異音等	◎	◎	◎	◎	◎							
	下水送出配管	亀裂等	◎	◎	◎	◎	◎							
	操作盤	スイッチ異常等	◎	◎	◎	◎	◎							
異常発生時の処置	点検の項目、場所 講じた処置の内容	取水ポンプ 基礎構造物に若干の変位にて要観察継続中。	取水ポンプ・A～C槽 ポンプの定期点検実施中。 取水ポンプ基礎構造物に若干の変位にて要観察継続中。	取水ポンプ・A～C槽 ポンプの定期点検実施中。 取水ポンプ構造物移設に伴い新設基礎施工中。	取水ポンプ・A～C槽 ポンプの定期点検完了。 取水ポンプ構造物移設完了、付帯工事施工中。	取水ポンプ・A～C槽 ポンプの定期点検完了。 付帯工事施工中。	トラックスケール床盤の補正及び改修工事完了。 取水ポンプ構造物移設完了、付帯工事施工中。							

◎ 異常なし
× 異常あり

△ 要注意
○ 定期点検

▲ 不具合があったが修繕
※ 休転中(オーバーホール)