

令和4年度 処分場施設の維持管理記録(月次)

【各施設毎に異常の有無、機能性を毎日点検し月次集約】

		点検実施月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
区分	細別	月次集約日	5月2日											
管理棟	気象観測装置	異常警報	◎											
	門扉・フェンス	破損	◎											
	トラックスケール	異常値	◎											
埋立地	搬入道路	冠水・陥没	△											
	洗車設備	コンクリートの亀裂	◎											
	ダンプینگヤード	亀裂等	◎											
	飛散防止フェンス	破損等	◎											
	遮水工 護岸	保有水位の異常変動 変状や損傷等	◎											
余水処理施設	希釈槽	亀裂等	◎											
	中和槽	亀裂等	◎											
	中和槽攪拌機	異音等	◎											
	中和槽PH計	異常値	◎											
	アルカリ貯留槽	亀裂等	◎											
	酸貯留槽	亀裂等	◎											
	各種ポンプ	異音等	▲											
	各種送出配管 操作盤	亀裂等 スイッチ異常等	◎											
下水送出装置	取水ポンプ	異音等	◎											
	海水ポンプ	異音等	◎											
	A槽 中継ポンプ槽	異音等	◎											
	B槽 中継ポンプ槽	異音等	◎											
	C槽 中継ポンプ槽	異音等	◎											
	D槽 中継ポンプ槽	異音等	◎											
	下水送出配管	亀裂等	◎											
	操作盤	スイッチ異常等	◎											
異常発生時の処置	点検の項目、場所 講じた処置の内容	酸注入ポンプNo.1補修完了、移送ポンプNo.2補修完了埋立地内の走路嵩上げ実施中にて要注意												

◎ 異常なし
× 異常あり

△ 要注意
○ 定期点検

▲ 不具合があったが修繕
※ 休転中(オーバーホール)